

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Čs. armády, ;
PSČ, místo: 73581, Bohumín
K.ú., parcelní č.: Starý Bohumín (754897), 999
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztázná plocha: 227 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA Primární energie z neobnovitelných zdrojů kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE MWh/rok

■ tuhé fosilní palivo (koks): 86.1
■ zemní plyn: 58.2
■ elektřina: 2.8



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1.06 W/(m ² ·K)	G
Měrná potřeba tepla na vytápění	328 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	647 kWh/(m²·rok)	G
Vytápění	611 kWh/(m ² ·rok)	G
Chlazení	-	
Nucená větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	26.2 kWh/(m ² ·rok)	E
Osvětlení	10.1 kWh/(m ² ·rok)	G

Energetický specialista: Ing. Tomáš Kubala
Osvědčení č.: 1297
Kontakt: tomas.kubala@moraviaprojekt.cz

Ev. č. průkazu: 741847.0
Vyhotoveno dne: 03.06.2025
Podpis: