

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: -

PSČ, obec: 711 00 Koblův

K.ú., parcelní č.: Koblův, 1188/19


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažená plocha: 188,6 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)



Požadavky pro výstavbu nové budovy do 31.12.2021

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Elektrina - 9,3 (48 %)
- Energie prostředí - 6,9 (35 %)
- Kusové dřevo a štěpka - 3,3 (17 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,23 W/(m ² .K)	B
Měrná potřeba tepla na vytápění	66 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	103 kWh/(m².rok)	B
Vytápění	79 kWh/(m ² .rok)	B
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	21 kWh/(m ² .rok)	A
Osvětlení	3 kWh/(m ² .rok)	B

Energetický specialista: Ing.J.Krajcar

Osvědčení č.: 0284

Kontakt: jkrajcar@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 338 128.1

Vyhotoveno dne: 20.06.2025

Podpis: