

Zpráva o provedení čištění a kontroly spalinové cesty

Číslo zprávy: 2024/169

Datum vystavení zprávy: 04. 07. 2024

Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty: 04. 07. 2024

Název odborně způsobilé osoby: Vítek Klich

IČO: 07808691

Adresa: Středová 1529,735 32 Rychvald

Mobil: 774 143 147

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby: MUBO/01938/2019

Objednatel (příjmení, jméno):

Telefon:

Adresa kontrolovaného objektu: Nad Vlečkou 739, Poruba, 73514 Orlová

Vlastník objektu (příjmení, jméno, adresa):

Specifikace spalinové cesty, u které bylo provedeno čištění a kontrola:

SPOTŘEBIČ: KLIMOSZ

Typové označení: COMBI S4 PRAWY 300

Jmenovitý výkon v kW: 27,6

Rok výroby: na štítku neuvedeno

Palivo: pevné

Výrobní číslo: 9-22-2-2-8-4-1-00-20-08-20510

Umístění: 1. PP kotelna

Provoz: celoroční

Účel: kombinovaný

Vývod: horní

Spotřebič typu: B

Přísun vzduchu ke spotřebiči: z místnosti

KOUŘOVOD: materiál: ocel, průměr: 150 mm, délka: 50 cm, počet kolen: 2, úhly: 90° s čistícím otvorem, délka 60 cm

KOMÍN: vícevrstvý

komínová vložka: nerez, komínový plášť: zděný, rozměr průduchu: 200 mm

účinná výška: 7,5 m, celková výška: 8 m, výška nad střechou: 30 cm

spalinová cesta je vyvedena: nad střechou

přístup ke komínu: přes půdní prostor a výlezové okénko

kontrolní, vymetací a vybírací otvory: 1. PP za kotlem

BUDOVA: zděná, střecha: šikmá, obytné podkroví: ne, zateplena střecha: ano

Číslo zprávy o revizi spalinové cesty (jeli k dispozici): revizní zpráva nebyla předložena

Číslo zprávy o kontrole spalinové cesty (jeli k dispozici): 2023/317

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: nedostatky nebyly zjištěny

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: nedostatky nebyly zjištěny

Termín odstranění zjištěných nedostatků: není stanoven

ZÁVĚR: Spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu

vyhovuje* - vyhovuje po odstranění zjištěných nedostatků* - nevyhovuje*

KOMINICTVÍ

Vítek Klich



IČO: 07808691
Středová 1529, 735 32 Rychvald
e-mail: kominictviklich@seznam.cz

Klich

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby

Platnost zprávy 12 měsíců od data vyhotovení

*Nehodící škrtněte

Při provozu komína nutno dodržet požadavky na jeho kontrolu čištění dle vyhlášky 34/2016 Sb.

Bez souhlasu komíníka nelze provádět změnu zaústění ani připojování jiného spotřebiče ke komínu.