

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo:

PSČ, místo: 73951, Nošovice

K.ú., parcelní č.: Nošovice

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 147

m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

energie okolního prostředí: 10.5  
elektrina: 4.6



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.32 W/(m <sup>2</sup> ·K)	C
Měrná potřeba tepla na vytápění	60.2 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>103 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)</b>	<b>B</b>
Vytápění	79.3 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	C
Chlazení	-	-
Nucené větrání	-	-
Úprava vlhkosti	-	-
Příprava teplé vody	22.3 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	C
Osvětlení	1.19 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Tomáš Kubala

Osvědčení č.: 1297

Kontakt: tomas.kubala@moraviaprojekt.cz

Ev. č. průkazu: 647021.0

Vyhotoveno dne: 22.09.2024

Podpis: