

ZPRÁVA O REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE

č. 17/10/2025 JT

Investor-majitel : Korespondenční adresa
PVM BUILD INVEST
Petřvald 73 742 60
IČ: 107 07 204 -DIČ: CZ 107 07 204

Montážní firma : Fa ELEKTRO Tomáš Demovič
Kopřivnice 742 21

Revizní technik: Jaroslav Tomančák ,Kopřivnice Česká 320 742 21
Ev. číslo: 5274/25/R-EZ-E2A,

Druh revize: Výchozí dle ČSN 33 2000-6 ed.2 (ČSN 33 1500:1990), NV 190/2022 Sb
Datum revize: 25.10.2025 -ukončena 25.10.2025

Místo revize: Byt číslo
Pod Školou
Frýdek- Místek 738 01

Předmět revize : Elektrická instalace bytu včetně bytového rozváděče
V rozsahu dle bodu 1.3 této RZ a k datu provedené revize.

Celkový příkon : Dle smlouvy ČEZ o připojení.
Stávající elektroměr 230 V

RZ obsahuje: 4 stran + 1x příloha (výpis rozváděče RB.)
Počet vyhotovení: 4 ks
Rozdělovník: 2x provozovatel-majitel PVM BUILD INVEST
1x montážní firma Elektroinstalace Demovič
1x revizní technik Tomančák

Periodicita: V závislosti na charakteru užití jednotlivých prostor a dle ČSN 33 1500:1990 a ČSN 33 2000-6 ed.2 je stanovena perioda revize max. 5 let,koupelna dle ČSN 33 2000 7-71ed2

Posudek *Elektrická instalace bytu včetně rozváděče
se z hlediska bezpečnosti považuje za schopnou provozu.*



Podpis a razítko RT: _____ Dne: 25.10.2025

S výsledkem revize byl seznámen a revizní zprávu převzal:

dne: _____ jméno: _____ podpis: _____