

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo:
PSČ, místo:
K.ú., parcelní č.:
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 2062 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA
Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost
není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE
MWh/rok

účinná SZTE – OZE≤80%: 127.1
elektrina: 8.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.49 W/(m²·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	34.9 kWh/(m²·rok)	
	Celková dodaná energie	65.7 kWh/(m²·rok)	C
	Vytápění	44.0 kWh/(m²·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	17.6 kWh/(m²·rok)	C
	Osvětlení	4.11 kWh/(m²·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Martin Řepišťák
Osvědčení č.: 089
Kontakt: repistakmartin@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 67415228
Vyhотовeno dne: 17.12.2024
Podpis:

