

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Slovenská
PSČ, obec: 733 01 Karviná
K.ú., parcelní č.: Karviná-město [663824], p.č. 2417/53
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 5356,0 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok


- Účinná SZTE s OZE < 80% - 526,7 (95 %)
- Elektřina - 30,0 (5 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,54 W/(m².K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	56 kWh/(m².rok)	
	Celková dodaná energie	104 kWh/(m².rok)	D
	Vytápění	75 kWh/(m².rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	23 kWh/(m².rok)	C
	Osvětlení	6 kWh/(m².rok)	D

Energetický specialista: Ing. Vlastimil Bobrek
Osvědčení č.: 0142
Kontakt: vlastikbobrek@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 650471.0
Vyhотовeno dne: 30.10.2024
Podpis: H