

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Na Kopci

PSČ, obec: 734 01 Karviná

K.ú., parcelní č.: Karviná - město [663824], 1624/86, 1624/87, 1624/88

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 3109,0 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

61

Velmi
úsporná

B

91

Úsporná

C

122

Méně úsporná

D

175

Nehospodárná

E

228

Velmi
nehospodárná

F

281

Mimořádně
nehospodárná

G

C
98

Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 295,7 (95 %)
- Elektřina - 15,4 (5 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,42 W/(m².K)

D



Měrná potřeba tepla
na vytápění

46 kWh/(m².rok)



Vytápění

61 kWh/(m².rok)

D



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

35 kWh/(m².rok)

C



Osvětlení

4 kWh/(m².rok)

C

Energetický specialista: Ing. Ondřej Guniš

Osvědčení č.: 1408

Kontakt: info@asaexpert.cz

Ev. č. průkazu: 384549.0

Vyhotoveno dne: 30.9.2021

Podpis:

Ing. Ondřej Guniš
1408