

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo:

PSČ, místo:

K.ú., parcelní č.: Horní Lutyně

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2960

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

56.3

Velmi
úsporná

B

84.4

Úsporná

C

113

Méně úsporná

D

162

Nehospodárná

E

211

Velmi
nehospodárná

F

260

Mimořádně
nehospodárná

G

B

74.3

Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZTE – OZE≤80%: 249.3
elektřina: 21.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.48 W/m ² K	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	44.1 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	91.5 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	59.7 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0.85 kWh/(m ² ·rok)	G
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	24.9 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	6.00 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: C.E.I.S.CZ s.r.o.

Osvědčení č.: 1849

Kontakt: info@ceis.cz

Ev. č. průkazu: 651621.0

Vyhotoveno dne: 01.11.2024

Podpis: Milan

Szotkowski

Digitálně podepsal
Milan Szotkowski
Datum: 2024.11.04
07:35:39 +01'00'