

Z P R Á V A

**o provedené mimořádné revizi elektrického zařízení
podle ČSN 33 15 00 a 33 20 00-6 ed.2,
číslo: 181/18.**

Vykonané: 17.9.2018

Provozovatel:

Revizní technik: Ing. Milan Kuchár

Provoz: Markvartovice, ul. Lipová,

Ev.číslo: 11331/7/17/R-EZ-E1A,E1B

Zařízení: Změna tarifní sazby pro
rodinný dům.

Rozsah revidovaného elektrického zařízení:

Elektroměrový rozvaděč RE (plastový, ve sloupku oplocení, IP 44/20) je napájený ze stávající HDS, umístěné vedle rozvaděče RE. V elektroměrovém rozvaděči je umístěný hlavní jistič 3/B/25A, 3-fázový elektroměr pro měření spotřeby el. energie a jistič 1/B/2A pro přepínač tarifní sazby. Z elektroměrového rozvaděče RE je kabelem CYKY 5Cx10 mm² napájený podružný rozvaděč PR, který je umístěný v rodinném domě, v technické místnosti.

Spotřebiče pro přiznání změny tarifní sazby:

El.kotel pro podlahové topení, jistič 3/B/20A, 12 kW.

El.indukční topná deska, 3/B/16A, 7,0 kW.

El.ohřívač vody, jistič 1/B/16A, 2,0 kW.

El.trouba, jistič 1/B/16A, 2,2 kW.

Pračka, jistič 1/B/16A, 2,2 kW.

Sušička, jistič 1/B/16A, 0,9 kW.

Při revizi provozovatel upozorněn na: provádění pravidelných kontrol, revizí a údržby elektrických zařízení a instalací dle ČSN EN 50110-1 ed.3 a ČSN 33 20 00-6 ed.2.

Celkový posudek:

Elektrická zařízení a instalace byla posuzována dle příslušných ČSN a to zejména 33 20 00-5-54 ed.3, 33 20 00-4-41 ed.3, 33 15 00, 33 33 20 ed.2 a všech souvisejících norem a právních předpisů, kterým vyhověla.
Elektrické zařízení je schopno bezpečného provozu.

Počet stran: 2

Počet příloh: --

Počet vyhotovení: 3

Rozdělovník: 2 x provozovatel
1 x revizní technik

Provozovatel:

Převzal dne:

Revizní technik:

