

ZPRÁVA o revizi elektrického zařízení

Zahájena dne	22.03.2025	Ev. č. revize:	2025-074
Ukončena dne	22.03.2025	Druh revize:	podle ČSN 33 2000-6ed.2, ČSN 33 1500

Revizní technik	Karel Randýsek	Ev. č. osvědčení	12659/7/20/ R-EZ-E 2A
	Karel Randýsek	Ev. č. oprávnění	12320/7/10/EZ-M,O,R,Z,-E2A

PROVOZOVATEL	
Revidované zařízení	Elektrický rozvod rodinného domku – Ve Finských

ZHOTOVITEL	-----
------------	-------

Napájecí soustava	Síť 3PEN – 50HZ 230/400V TN-S s rozvaděče Ochrana před nebezpečným dotykem provedena dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3.čl 413.1 a 413.1.1 samočinným (automatickým) odpojením od zdroje v síti TN-S. Provedení vyhovuje ČSN 33 2000-4-41 ed 2. Živé části chráněny zábranou, krytím a izolací dle 33 2000 4-41ed. 3 - čl. 412
-------------------	--

Instalováno:

14ks.	Osvětlovacích těles	0,2 KW
10ks.	Jiných spotřebičů	8KW
Celkem instalováno, předpoklad		8,2KW

Použité měřicí přístroje:

KEW 6010B v.č. WO269768

UNI-T M 3900 v.č. 180461506

Všechny přístroje mají platnou kalibraci podle zákona čis. 505/1990 Sb.

Celkový posudek

Projektová dokumentace el. zařízení odpovídající skutečnému stavu nebyla předložena.
 Revidované zařízení je provedeno v souladu s platnými ČSN a předpisy – mimo uvedených závad. Elektrické zařízení v rozsahu provedené revize je z hlediska bezpečnosti schopné provozu.

Počet stran 4
 Počet zpráv 3
 Rozdělovník p. Beneš 2ks., revizní technik 1ks

p. Beneš

p. Randýsek
22.03.2025

Předáno dne:-----

Provozovatel

Vypracováno dne:-----

Revizní technik

