



KONAM s.r.o.
Pod Bažantnicí 292/19
Ostrava-Bartovice
71700
www.kominy-strechy.eu

tel: 596235494
mob: 608918917
mail: konam@konam.eu
IČ: 25391542
DIČ: CZ 25391542

ZPRÁVA

o provedení kontroly a čištění spalinové cesty

Číslo zprávy: 61/2025

Datum vystavení zprávy: 20.5.2025

Jméno (popř. jména) a příjmení odborně způsobilé osoby/firmy:

Jméno odborně způsobilé osoby/firmy: KONAM s.r.o.

Pod Bažantnicí 292/19, Ostrava-Bartovice, 717 00

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby: 034/36-024/2011 ze dne 18.3.2011 IČO odborně způsobilé osoby: 25391542

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení objednatele nebo vlastníka objektu

VE FÍNSKÝCH PETRVALD

Adresa kontrolovaného objektu:

pokud je shodná s bodem výše, nevyplňovat:

Datum provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty: 20.5.2025

Spalinová cesta

Název spotřebiče: KRB. KAMNA Výkon: 6.8 kW Umístění: 04. POKOS Založení: SUTEREC
Materiál kouřovodu: OCEL Průměr: 160 mm Délka: 80 cm Kontrolní a čistící otvory: ANO
Komin: VICEVISA Kominová vložka: NEBEZ Kominový plášť: CINKA Průměr kom. Průduchu: 160 mm
Celková výška: 7.5 m Účinná výška: 5 m Neúčinná výška: 0.5 m Výška nad střechou: 2 + 1 m
Kominové těleso prochází hořlavými stropy: 1 ks Kontrolní, vymetací otvory: -
Kominové těleso prochází nehořlavými stropy: 1 ks Číslo RZ spal. cesty je-li k dispozici: -
Přívod vzduchu pro spotřebič: INTELIGENT Typ okna: PLAST

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:

ČIŠTĚNÍ A KONTROLA SPALINOVÉ CESTY

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě:

V NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI SNÁZI PŘÍSTUPOVÝ ŽEBŘÍK - 4.5 m
NEBO POKOS

Termín odstranění nedostatků:

20. 30. 9. 2025

Převzal:

BUDT

ZÁVĚR

Spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu

VYHOVUJE / VYHOVUJE PO ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ / NEVYHOVUJE *)

*) Nehodící se škrtně

Celkem Kč:

2 800,- Kč

Slovy:

2 050 Kč

Datum: 20.5.2025 Přijal:

K

KONAM služby s.r.o.

Pod Bažantnicí 292/19

717 00 OSTRAVA BARTOVICE

IČ: 25391542 DIČ: CZ25391542

podpis a razítko oprávněné osoby

Nejsme plátcí DPH