

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo:

PSČ, místo: 739 55, Reka

Ka.ú., parcelní č.: Řeka (745057), st. 224

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 147

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

52.5

Velmi
úsporná

B

78.7

Úsporná

C

105

Méně úsporná

D

151

Nehospodárná

E

197

Velmi
nehospodárná

F

243

Mimořádně
nehospodárná

G

B
66.9

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 37.3
■ elektřina: 2.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.71 W/(m ² ·K)	F
	Měrná potřeba tepla na vytápění	143 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	273 kWh/(m²·rok)	F
	Vytápění	250 kWh/(m ² ·rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	21.0 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	2.40 kWh/(m ² ·rok)	A

Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

Energetický specialista: Ing. Tomáš Kubala

Osvědčení č.: 1297

Kontakt: tomas.kubala@moraviaprojekt.cz

Ev. č. průkazu: 773790.0

Vyhotoveno dne: 27.08.2025

Podpis: