

Revizní technik:

Pavel Tacina
Stratilova 544/13
72100 Ostrava

Ev.č. 5281/25/R-EZ-E2A
Opr.č. 10778/25/EZ-M,O,R,Z,E2A

Předmět revize, provozovatel:

Rodinný dům
Adresa: Řeka
Majitel: :

Mimořádná revize elektroinstalace v rodinném domě

provedené dle nařízení vlády č. 190/2022 Sb., ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 ed.2

Zdroj elektrického proudu:

celkový výkon

vlastní	generátor
cizí	distribuční síť NN
transformátor	jiné

Ochrana před úrazem elektrickým proudem:

základní- izolaci, kryty nebo přepážkami
automatickým odpojením od zdroje dle 4-41 ed.2
doplňujícím pospojováním

Síť:

TN-C-S 3x230V/400V/50Hz AC

Seznam instalovaných spotřebičů:

celkový příkon

0	motorů, svářeček apod.	0,00 kW
0	tepečných spotřebičů (i přenosných)	0,00 kW
15	svítek (žárovkových, zářivkových, výbojkových)	0,12 kW
0	jiných spotřebičů a zařízení	0,00 kW
15	celkem	0,12 kW

Datum revize:

revize provedena od	09.09.2025
revize ukončena dne	09.09.2025
předchozí revize	
vyhotovení zprávy	22.09.2025
doporučená příští revize	09.09.2030

Celkový posudek:

Prohlídkou a měřením bylo zjištěno, že revidovaná elektrická instalace je z hlediska bezpečnosti schopna provozu.

Uvedené závady je nutno odstranit v co nejkratším termínu.

Použité přístroje:

Název

Výrobní číslo

Datum kalibrace

izolační odpor	KEW 6516	0001203	4/2021
impedanční smyčka	Zerotest	15284	5/2024
Přechodové odpory	KEW 6516	0001203	4/2021

Počet stran, příloh, kopií..

počet stran	8
počet příloh	0
vyhotovení	3
rozdělovník	2 x provozovatel
	1 x revizní technik

Provozovatel potvrzuje převzetí zprávy dne:

Pavel Tacina
revizní technik
el. zařízení LP
10778/25/R-EZ-E2A