

ZPRÁVA O REVIZI SPALINOVÉ CESTY

Číslo revizní zprávy: 366-25

Datum vystavení revizní zprávy: 3.9.2025

Odborně způsobilá osoba: Jiří Morávek

Číslo osvědčení revizního technika: 008/36-024-H

IČO: 27825167

Jméno objednatele:

Adresa kontrolovaného objektu: Řeka

Datum provedení revize spalinové cesty: 2.9.2025

Specifikace spalinové cesty: stacionární lokální topidlo na pevná paliva typ BLIST BRME s výměníkem o jmenovitém výkonu 24 kW

Výrobce spalinových cest: není znám

Doklad o posouzení shody výrobku: ne

Spalinová cesta z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu vyhovuje.

Nedostatky odstraněné na místě:

Žádné nedostatky nebyly zjištěny.

Zjištěné závady, které nebyly odstraněny na místě:

Je nutno zajistit přívod vzduchu ke spotřebiči a zaizolovat nástavec v ústí komína.

Termín odstranění závad:

Neprodleně.

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby:



Příloha: Technická zpráva.