

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2020 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Čajkovského,
PSČ, místo: 73401, Karviná
K.ú., parcelní č.: Karviná Město (663824), 1624/ 233
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztahná plocha: 1071 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost
není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZTE – OZE 80%: 77.4
elektřina: 2.8



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.33 W/(m²·K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	40.8 kWh/(m²·rok)	
	Celková dodaná energie	74.9 kWh/(m²·rok)	B
	Vytápění	50.0 kWh/(m²·rok)	B
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	22.6 kWh/(m²·rok)	C
	Osvětlení	2.24 kWh/(m²·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Martin Řepišák
Osvědčení č.: 089
Kontakt: mape@mapeenergy.cz

Ev. č. průkazu: 763297-0
Vyhотовeno dne: 28.08.2025
Podpis:

