

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Třešňová, 1155

PSČ, místo: 73514, Orlová

K.ú., parcelní č.: Poruba u Orlové (712493), 2767/4

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 123

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 51,3

Velmi
úsporná

B

← 77,0

Úsporná

C

← 103

Méně úsporná

D

← 148

Nehospodárná

E

← 192

Velmi
nehospodárná

F

← 237

Mimořádně
nehospodárná

G

G
340

Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Zemní plyn: 40
■ Kusové dřevo, dřevní štěpka: 11.6
■ Elektřina: 0.4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.90 W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	248 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	422 kWh/(m²·rok)	
	Vytápění	393 kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	27.2 kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	1.29 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Ing. Tomáš Kubala

Osvědčení č.: 1297

Kontakt: tomas.kubala@moraviaprojekt.cz

Ev, č. průkazu: 833618.0

Vyhotoveno dne: 16.03.2026

Podpis:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Třešňová
PSČ, místo: 73514, Orlová
Kú, parcelní č.: Poruba u Orlové (712493), 2767/2
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 293 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Zemní plyn: 67.3
■ Kusové dřevo, dřevní štěpka: 23.3
■ Elektřina: 0.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1.13 W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	214 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	312 kWh/(m ² ·rok)	
	Vytápění	299 kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	12.1 kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	0.73 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Ing. Tomáš Kubala
Osvědčení č.: 1297
Kontakt: tomas.kubala@moraviaprojekt.cz

Ev. č. průkazu: 833671.0
Vyhотовeno dne: 17.03.2026
Podpis: