

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydáván podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodářství energie, z vyhlášky č. 268/2002 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, č.p./č.o.: ul. Osebození,

PSČ, obec: 735 06, Karviná [598917]

K.ú., parcelní č.: Karviná-město [663824], 3272/2

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 936,6 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

Velmi
úsporná

B

Úsporná

C

C
90

Méně úsporná

D

Nehospodárná

E

Velmi
nehospodárná

F

Mimořádně
nehospodárná

G

Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Ostatní SZTE - 52,6 (90 %)
- Elektřina - 6,0 (10 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,39 W/(m².K)

G



Márná potřeba tepla
na vytápění

31 kWh/(m².rok)



Celková dodaná energie

63 kWh/(m².rok)

B



Vytápění

42 kWh/(m².rok)

C



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

15 kWh/(m².rok)

A



Osvětlení

6 kWh/(m².rok)

B

Energetický specialista: Ing. Ondřej Senkyřík

Osvědčení č.: 1832

Kontakt: senkyrik.ondrej@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 450351.0

Vyhotoveno dne: 24.08.2022

Podpis: