

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2009 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: F. S. Tůmy, 1240
 PSČ, místo: 735 14, Orlová
 K.ú., parcelní č.: Homí Lutyně (712531), 4213/71
 Typ budovy: Bytový dům
 Celková energeticky vztažná plocha: 1917 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
 kWh/(m²·rok)



Požadavky pro změnu dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Roční SZTE: 146.9
 Elektřina: 7.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.47 W/(m ² ·K)	C
Měrná potřeba tepla na vytápění	41.5 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	80.7 kWh/(m²·rok)	B
Vytápění	52.4 kWh/(m ² ·rok)	C
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	24.3 kWh/(m ² ·rok)	C
Osvětlení	4.11 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Martin Řepišťák

Osvědčení č.: 089

Kontakt: repistakmartin@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 731061/0

Vyhotoveno dne: 01.06.2025

Podpis:

