

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Akátová,
PSČ, místo: 73301, Karviná
K.ú., parcelní č.: Karviná-město (663824), 1382/27
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 239 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Zemní plyn: 39,6
■ Elektřina: 2,4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.71 W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	119 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	176 kWh/(m²·rok)	
	Vytápění	151 kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	–	
	Nucené větrání	–	
	Úprava vlhkosti	–	
	Příprava teplé vody	15.1 kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	9.47 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Ing. Tomáš Kubala

Osvědčení č.: 1297

Kontakt: tomas.kubala@moraviaprojekt.cz

Ev. č. průkazu: 859013.0

Vyhotoveno dne: 25.05.2026

Podpis: