

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Pěkná, 937 / 48

PSČ, místo: 73564, Havířov

K.ú., parcelní č.: Prostřední Suchá (637742), 1843/24

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 255

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Zemní plyn: 42
■ Kusové dřevo, dřevní štěpka: 12.5
■ Elektřina: 2



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1.03 W/(m ² ·K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	139 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	221 kWh/(m ² ·rok)	F
	Vytápění	201 kWh/(m ² ·rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	13.8 kWh/(m ² ·rok)	D
	Osvětlení	6.38 kWh/(m ² ·rok)	G

Energetický specialista: Ing. Tomáš Kubala

Osvědčení č.: 1297

Kontakt: tomas.kubala@moraviaprojekt.cz

Ev. č. průkazu: 847116.0

Vyhotoveno dne: 26.04.2026

Podpis: