

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Haškova,

PSČ, místo: 73401, Karviná

K.ú., parcelní č.: Ráj (663981),

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1027

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

51.8

Velmi
úsporná

B

77.9

Úsporná

C

104

Méně úsporná

D

149

Nehospodárná

E

195

Velmi
nehospodárná

F

240

Mimořádně
nehospodárná

G

B
59.8

Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZTE – OZE 580%: 79.8

elektřina: 2.7



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.40 W/(m ² ·K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	44.4 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	80.2 kWh/(m ² ·rok)	B
	Vytápění	54.4 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	23.6 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	2.24 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Martin Řepišťák

Osvědčení č.: 089

Kontakt: mape@mapeenergy.cz

Ev. č. průkazu: 718949.0

Vyhotoveno dne: 28.04.2025

Podpis:

Ing. Martin Řepišťák
Energetický specialista
čís. 089
ENERGETICKÝ SPECIALISTA