

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Mládí,

PSČ, místo: 73601, Havířov

K.ú., parcelní č.: Šumbark (637734), 944/462

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1931

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

A
45.8

Velmi
úsporná

B

71.1

Úsporná

C

94.8

Méně úsporná

D

136

Nehospodárna

E

178

Velmi
nehospodárna

F

218

Mimořádně
nehospodárna

G

Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 104.5
- elektřina: 7.3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.50 W/(m²·K)

C



Měrná potřeba tepla
na vytápění

29.6 kWh/(m²·rok)

Celková dodaná energie

57.9 kWh/(m²·rok)

B



Vytápění

37.4 kWh/(m²·rok)

C



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

16.7 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

3.78 kWh/(m²·rok)

A

Energetický specialista: Ing. Martin Řepišťák

Osvědčení č.: 089

Kontakt: repistakmartin@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 646850.0

Vyhotoveno dne: 18.10.2024

Podpis:

Ing. Martin Řepišťák
Ev. č. 089
ENERGETICKÝ SPECIALISTA