

Revizní technik: Michal Cholewik, bytem: Horní Lištná 106, 739 61 Třinec

Tel: 724421854 , www.cholewik.cz , **Email:** michal.cholewik@outlook.cz

Osvědčení ev. č.: 13525/7/22R-EZ-E1A, **Oprávnění ev.č.:** 13696/26/EZ-M,O,R,Z-E1A,E2A

Mimořádná revize elektrického zařízení

Revize provedena v souladu se zákonem 250/2021 Sb., NV 190/2022 Sb., 194/2022 Sb

ČSN 33 1500, čl. 3. ČSN 33 2000-6 ed.2, ČSN 33 2130 ed.4 , ČSN 33 2000-7-712 ed.2,

ČSN EN 62305 , ČSN EN 34 1390

Investor: č. p. 739 94 Vendryně

Provoz: Vendryně č.p. , 739 94 Vendryně

Revidované zařízení: LPS RD

Datum zahájení: 15.10.2026

Datum vypracování: 15.10.2026

Datum ukončení: 15.10.2026 **Datum předání:** 15.10.2026 **Datum příští revize:** 15.10.2028

Celkový posudek: Zařízení je schopno bezpečného provozu

Napěťová soustava :3/PEN AC 400/230V 50Hz TN-C, 3/N/PE AC 400/230V 50Hz

Měření zemních odporů přístrojem Eurotest XE MI 3102 BT výrobní číslo 23351611, A 1018 výrobní číslo 23200101, A 1019 výrobní číslo 23090316 a Sonel MZC-304, v.č.E11209, kalibrace 2019/E11209/1, Měření impedančních smyček, izolačních a přechodových odporů přístrojem Eurotest XE MI 3102 BT výrobní číslo 23351611 ,Měření impedančních smyček, izolačních a přechodových odporů přístrojem ,Sonel MZC-304, v.č.E11209, kalibrace 2019/E11209/1

Počet listů: 5 **Počet vyhotovení zpráv:** 3x **Rozdělovník:** vlastník 2x, revizní technik 1x



.....
podpis provozovatele

.....
jméno, podpis a ev. č. revizního technika