PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Čajkovského
PSČ, místo: 734 01, Karviná
K.ú., parcelní č.: Mizerov (663824), 1624/234
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 1013 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.48	W/(m²·K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	52.6	kWh/(m²·rok)	
Celková dodaná energie	93.6	kWh/(m²·rok)	C
Vytápění	65.7	kWh/(m²·rok)	C
Chlazení			-
Nucené větrání			-
Úprava vlhkosti			-
Příprava teplé vody	24.7	kWh/(m²·rok)	C
Osvětlení	3.17	kWh/(m²·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Martin Řepišťák
Osvědčení č.: 089
Kontakt: mape@mapeenergy.cz

Ev. č. průkazu: 855083.0
Vyhotoveno dne: 01.06.2026
Podpis:

Ing. Martin Řepišťák
ENERGETICKÝ SPECIALISTA
Ev. čís. 089