PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: tř. 17. listopadu 734 01 Karviná

PSČ, obec: 734 01 Karviná

K.ú., parcelní č.: Karviná-město [663824], 1539/23

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: **7536,0 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,50 W/(m².K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	46 kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie	86 kWh/(m².rok)	C
Vytápění	61 kWh/(m².rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	20 kWh/(m².rok)	C
Osvětlení	5 kWh/(m².rok)	D

Energetický specialista: Ing. Vlastimil Bobrek

Osvědčení č.: 0142

Kontakt: vlastikbobrek@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 663631.0

Vyhotoveno dne: 04.12.2024

Podpis:

