PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Svatopluka Čecha 714/28

PSČ, obec: 735 06 Karviná

K.ú., parcelní č.: Karviná-město [663824], 3523

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: **235,9 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)

Mimořádně úsporná	A	
		54
Velmi úsporná	B	
		82
Úsporná	C	
		109
Méně úsporná	D	
		156
Nehospodárná	E	
		204
Velmi nehospodárná	F	
		252
Mimořádně nehospodárná	G	G 280

G 280

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 59,5 (95 %)
- Elektřina - 3,1 (5 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,88 W/(m².K)	G
Měrná potřeba tepla na vytápění	179 kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie	266 kWh/(m².rok)	F
Vytápění	234 kWh/(m².rok)	G
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	25 kWh/(m².rok)	C
Osvětlení	6 kWh/(m².rok)	D

Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

Energetický specialista: Ing. Jiri Nezhoda, Ph.D.

Osvědčení č.: 0034

Kontakt: jiri.nezhoda@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 837656.0

Vyhotoveno dne: 23.03.2026

Podpis: